



Data **7 LUG. 2019**

Protocollo N°

320099 /

Class. 4400 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: PV Italiana Petroli NI002099, sito a Mestre in Via Martiri della Libertà 167. **Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/06/2019.**

Alla Ditta **Italiana Petroli S.p.a. (già Total Erg)**
Dipartimento HSE di Gestione Tecnica
Gestione.technica.total@pec.gruppooapi.com

e p.c.

Al Comune di Venezia

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e
Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Progetti Strategici e Ambiente
Servizio Bonifiche
San Marco 4023 - 30124 - Venezia
c.a. Dott. M. Scattolin
ambiente@pec.comune.venezia.it

Alla Città metropolitana di Venezia

Difesa del suolo e Tutela del Territorio
Ufficio bonifiche
via Forte Marghera, 191
30173 - Mestre (VE)
c.a. Dott. M. Gattolin
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All' A.R.P.A.V.

Dipartimento Provinciale di Venezia
via Lissa, 6
30171 - Mestre - Venezia
c.a. Dott. M. Ostoich
dapve@pec.arpav.it

Alla Ditta Arcadis Italia Srl

Via Monte Rosa, 93
20149 Milano
posta-certificata@pec.arcadis.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944

PEC: *ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/06/2019.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa
Bonifiche Ambientali e
Progetto Venezia
Dott. Paolo Campaci

PC/sf
sf_trasmissioneverbale_ItalianaPetroli_Mestre.doc
Tel. 041 - 2795941

*Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

18 giugno 2019

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 219744 del 05 giugno 2019, per il giorno 18 giugno 2019, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: Italiana Petroli S.p.a.

Area Venezia

Titolo: PV Italiana Petroli NI002099, sito a Mestre in Via Martiri della Libertà 167 - trasmissione documento e riscontro nota ARPAV prot. 2018-83706 del 5/09/2018.

Trasmesso con nota del 04/10/2018 prot. 911.320 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 403291 del 04/10/2018

Integrato da:

Titolo: PV Italiana Petroli NI002099, sito a Mestre in via Martiri della Libertà 167 – invio documento e comunicazione monitoraggio impianto di bonifica.

Trasmesso con nota del 28/05/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 206627 del 28/05/2019.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 23.10.18 ha ritenuto di sospendere la valutazione del documento sullo stato di avanzamento lavori di bonifica, nel quale la ditta proponeva di continuare la bonifica con l'impianto di Pump&Treat installato e con dei monitoraggi mensili nei piezometri in emungimento e trimestrali nei piezometri PZ1 e PZ2, richiedendo altresì le seguenti specifiche integrazioni documentali:

1. la ditta deve considerare anche il piezometro Pz6 di confine (POC);
2. la ditta deve realizzare un ulteriore piezometro collocato a valle del punto vendita nella direzione di flusso della falda a valle dei piezometri oggetto di estrazione (PZ6, PZ4, PZ6 e PZ3) da concordare con ARPAV per il monitoraggio dei parametri oggetto di superamento tabellare;

3. la ditta deve individuare le cause per cui l'intervento di bonifica realizzato è risultato inefficace e presentare entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale una variante al progetto di bonifica presentato che metta rimedio all'inefficacia riscontrata;
 4. la ditta deve dimostrare l'efficacia della Messa in Sicurezza adottata per il contenimento della contaminazione presente in sito tramite la verifica dei parametri oggetto di superamento tabellari nei punti conformità proposti. La MISE inoltre deve rimanere attiva;
- Con il documento in esame la Ditta risponde al verbale della Conferenza di Servizi citata e sulla base dei risultati analitici delle acque di falda ottenuti successivamente all'installazione del piezometro PZ7 di valle idrogeologico, la ditta ritiene di aver dimostrato l'efficacia della messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, in atto, per il contenimento della contaminazione presente in sito. Ritiene pertanto necessario proseguire le attività di bonifica con le modalità e cadenze finora adottate. Si chiede parere agli Enti sul documento in esame.

La dott.ssa Silvia Fant rappresentante del Comune di Venezia ritiene approvabile la documentazione all'ordine del giorno con le osservazioni di seguito riportate:

- Si fa presente nuovamente che il parametro MtBE è normato dal D.M. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", che stabilisce per MTBE ed ETBE nelle acque di falda il limite proposto da ISS, cioè è 40 µg/l.
- Preme chiarire che l'intervento che la Ditta ha in atto nel sito non è una bonifica ma una messa in sicurezza di emergenza, in quanto l'intervento di bonifica proposto ed eseguito dalla Ditta che è consistito nell'iniezione di composti a lento rilascio di ossigeno si è concluso a gennaio 2015.
- Si concorda sulle modalità e frequenze di monitoraggio delle acque di falda, ma si prescrive alla Ditta di comunicare tempestivamente agli Enti eventuali anomalie e superamenti che si dovessero registrare ai piezometri di confine Pz3, Pz4, Pz5 e Pz7 nelle more della redazione della relazione contenente i risultati analitici del monitoraggio delle acque di falda e delle attività di bonifica.
- In merito al fatto che la Ditta non considera il Pz6 come piezometro di confine, si chiede il parere ad ARPAV.

Il dott. Ugo Scortegagna rappresentante della Città metropolitana di Venezia evidenzia quanto di seguito riportato.

Nelle conclusioni del documento in esame la ditta ha fornito le integrazioni richieste nel verbale della CdS del 23.10.18. Il piezometro Pz6 è stato considerato un piezometro interno e non un POC in quanto non identificato come un punto di valle idrogeologica. È stato installato un nuovo piezometro, Pz7, collocato a valle del punto vendita nella direzione di deflusso della falda a valle dei piezometri oggetto di estrazione (Pz6, Pz4, Pz5 e Pz3). Sulla base dei risultati analitici delle acque di falda ottenuti successivamente all'installazione di quest'ultimo è stata dimostrata l'efficacia della messa in sicurezza in atto per il contenimento della contaminazione presente in sito. Dunque, si ritiene necessario proseguire le attività di bonifica con le modalità e cadenze sin qui adottate.

Si evidenzia inoltre che la documentazione di cui trattasi deve essere integrata con un cronoprogramma e gli obiettivi dell'intervento di bonifica. Devono inoltre essere indicati i costi della variante al progetto di bonifica proposta.

Preso atto della documentazione presentata, la Città metropolitana di Venezia esprime un parere tecnico favorevole fatte salve eventuali considerazioni che dovessero emergere in sede di conferenza dei servizi e nelle more delle osservazioni indicate

Il dott. Marco Ostoich rappresentante dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia evidenzia che il documento di cui trattasi è arrivato in data 28.05.19 pertanto non ci sono stati i tempi utili per istruirlo, nonostante ciò si concorda con i pareri espressi dagli Enti.

Vengono fatti entrare i rappresentanti della ditta proponente e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.

Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di approvare la Variante al Progetto di Bonifica in esame, richiedendo alla ditta le seguenti prescrizioni:

1. Si fa presente che il parametro MtBE è normato dal D.M. 31/2015 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", che stabilisce per MTBE ed ETBE nelle acque di falda il limite proposto da ISS, cioè 40 µg/l.
2. La Ditta deve comunicare tempestivamente agli Enti eventuali anomalie e superamenti che si dovessero registrare ai piezometri di confine Pz3, Pz4, Pz5 e Pz7 nelle more della redazione della relazione contenente i risultati analitici del monitoraggio delle acque di falda e delle attività di bonifica.
3. La ditta deve presentare un cronoprogramma e gli obiettivi dell'intervento di bonifica proposto nonché il computo metrico dei costi di bonifica.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo al documento in esame comunicato con Ns. nota prot. 421879 del 17/10/2019, viene sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Rosamaria Basile
Daniela Gandini

Stantec S.p.a Società di consulenza
Arcadis Italia S.r.l. Società di consulenza

