



30171 Mestre Centro - Venezia - Casella Postale 144
F +39 0415060662
eneldistribuzione@pec.enel.it

MESTRE

DIS/MAT/NE/DTR-TRI/SVR/PLA/PL/AT/CP

R-TRI/SVR/PLA/PL/AT/CP
Emergenza Canali Portuali
Laguna Venezia

Art. 26 MAR. 2012

N. 141478

Raccomandata AR
Spett.le
CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Via Marconi, 11
30035 MIRANO VE

~~Raccomandata AR~~ *conseguibile o n*
Spett.le
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA
AMBIENTALE LAGUNA VENETA
Via Piave, 140
30171 MESTRE VENEZIA VE

Oggetto: Nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT **FUSINA**
Enel Distribuzione - Autorizzazioni alla costruzione e esercizio
Scarico acque – ottemperanza prescrizioni Consorzio Acque Risorgive

In riferimento alle indicazioni emerse nella conferenza decisoria del Commissario Delegato del 22-12-2012, al successivo incontro con l'ing. Zanette presso la sede del Consorzio Acque Risorgive, confermiamo di aver integrato gli elaborati di progetto allegati con le prescrizioni impartite.

La vasca di laminazione, individuata nell'area verde della cabina primaria, di complessivi 1055 mq, per la volumetria di 523 mc è maggiore del minimo tecnico richiesto di 423 mc e quindi idonea a costituire il volume per l'invarianza idraulica.

Si conferma che il deflusso delle acque piovane, verso l'esistente fosso laterale di via Moranzani, verrà laminato dal tubo, del diametro di 20 cm, posto nella recinzione perimetrale della cabina primaria Fusina, come evidenziato nelle planimetrie allegate.

Cordiali saluti.

Stefano Danesi
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati: : tabella "metodo dell'invaso" fornita da Dese Sile
disegni di autorizzazione
PAU-FUS-019 rev.C del 16/1/12
PAU-FUS-003



1/1