


**SNAM RETE GAS**

Padova 17 Luglio 2012  
DI-NOR/LAV/Lov. Prot. 1153  
NOR/MAR/12144



Trasmissione solo tramite Fax

Spett.le

Commissario Delegato  
per l'Emergenza Socio  
Economico Ambientale  
Relativa ai Canali Portuali  
di Grande Navigazione  
della Laguna di Venezia  
Via Piave, 140  
30171 Mestre - Venezia

**Oggetto: Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera del 31.03.2008.**

**Attuazione dell'art. 8 dell'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008. Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Approvazione progetto definitivo..**

**Interferenza con metanodotti Snam Rete Gas.**

In relazione alla convocazione della Conferenza di Servizi, Vs. prot. 311094 del 05 Luglio 2012, indetta per il giorno 18 Luglio 2012 riguardante le opere in oggetto, siamo a comunicarVi che Snam Rete Gas S.p.A. non potrà parteciparVi per sopravvenuta impossibilità del proprio rappresentante.

Nel contempo esprime, per quanto di competenza, proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, subordinatamente all'esecuzione dei lavori d'adeguamento dei nostri impianti, come specificato nella nostra comunicazione del 18 aprile 2011 prot. 591 che alleghiamo alla presente.

Riteniamo inoltre utile precisare che, per quanto riguarda l'ampliamento della sottostazione elettrica Tema di Malcontenta, è in corso con il Consorzio S.I.F.A. s.c.p.a. la formalizzazione di un nuovo preventivo per la risoluzione dell'interferenza.

Restiamo comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento o coordinamento in merito nonché per nuove valutazioni e/o confronti a seguito di eventuali successive modificazioni del progetto emarginato.

Distretto Nord Orientale  
Largo F. Riformido, 8  
35131 Padova  
Tel. centralino + 39 049 8209111  
Telefax + 39 049 8209331

Snam Rete Gas S.p.A.  
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano  
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271  
Partita IVA 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio

**SNAM RETE GAS**

---

Vi segnaliamo infine che, i metanodotti in questione sono in pressione ed esercizio, pertanto all'interno della fascia di sicurezza, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**SNAM RETE GAS**

---

Gestione Rete  
Distretto Nord Orientale  
Il Responsabile  
Ing. Vincenzo Mauro Cannizzo

**snam rete gas**

Distretto Nord Orientale

Largo F. Rismondo, 8

35131 Padova

Tel. centralino + 39 0498209.111

Tel. Fax + 39 0498209.331

www.snamretegas.it

Raccomandata RR

Spett.le.

S.I.F.A. s.c.p.a.

Via Torino 151/C

**30172 Mestre (VE)**

E, p.c.

Spett.le

Snam Rete Gas S.p.A.

Centro di Marghera

Via Bottenigo, 111

**30175 Marghera (VE)**

DI.NOR/LAV/Lov. Prot. 591

NOR/MAR/10113

Padova 18 aprile 2011

Oggetto: Accordo di programma per la "Gestione dei fanghi di drenaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Malcontenta - Marghera" Art. 8. "interventi di sistemazione Idraulica del Bacino Lusore" (31 marzo 2008) Richiesta di valutazione delle interferenze con gasdotti.

Metanodotto: Rete di Marghera Nord DN 400; Rete di Marghera Sud DN 400; Derivazione per Fusina DN 100

Interferenza con metanodotti Snam Rete Gas.

Con riferimento alla richiesta del 02 dicembre 2009 prot. 390/09, ed ai successivi incontri, Vi confermiamo che le Vs. opere interferiscono con nostri impianti.

Vi informiamo sin d'ora che i metanodotti in pressione ed esercizio interferiti dalle Vostre opere, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza e più specificatamente dal:

- *D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8*

snam rete gas spa

Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara 7

Capitale sociale Euro 3.570.978.994,00 i.v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese

di Milano n. 13271390158 - R.E.A. Milano n. 1633443

Partita IVA 13271390158

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

dell'Eni S.p.A.

DI.NOR/LOV/Lav. prot. 591 del 18 aprile 2011 pag. 2/3



snam rete gas

- D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8 maggio 2008) ed in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.

Nello specifico segnaliamo che la fascia di sicurezza, entro la quale non è consentito realizzare opere di qualsiasi genere e natura, varia da m. 6,00 a m. 11,00 dall'asse delle condotte.

Vi specifichiamo che, esaminato il progetto "Definitivo rev 0 del 11/2009" delle Vostre opere, per risolvere l'interferenza con i nostri impianti in esercizio, si renderà necessario provvedere alla realizzazione delle seguenti opere:

- Interferenza 1)** Met. Rete di Marghera Nord DN 400 e Met. Rete di Marghera Sud DN 400 - Realizzazione di varianti alle condotte in esercizio da eseguirsi a nostra cura e spese, causa interferenza con Fossa Chirignago e parallelismo con fossi 2-6-7;
- Interferenza 2)** Ampliamento sottostazione elettrica Terna; opera già definita con ns. prot. 227 del 25 marzo 2011;
- Interferenza 3)** Rimozione della ns. condotta - già eseguita - in attraversamento al Canale Lusore;
- Interferenza 4)** Met. Derivazione per Fusina DN 100 - Realizzazione di variante alla condotta in esercizio, da eseguirsi a ns. cura e spese, causa interferenza con collegamento Canale Oriano con Canale Bretella, chiamato "Nuovo Canale Lusore";
- Interferenza 5)** Per tale interferenza non sono previsti interventi, in quanto sarà Vostra cura ed onere provvedere alla realizzazione di una "Canaletta a sezione policentrica" il tutto come meglio evidenziato nel vs. elaborato Tav. 2.3 del 11/2009. Resta inteso che la distanza tra la superficie affacciata delle nostre condotte ed il Vs. manufatto, non dovrà essere inferiore a cm. 30.

DI.NÖR/LOV/Lav. prot. 591 del 18 aprile 2011 pag. 3/3

**snam rete gas**

Vi segnaliamo inoltre che:

- Subordinatamente all'acquisizione da parte nostra dei materiali e dei necessari permessi, prevediamo un tempo occorrente per la realizzazione dei lavori sopradescritti, stimabili in 30 mesi;
- I tempi di inserimento saranno subordinati alle più favorevoli condizioni di esercizio del gasdotto al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per le utenze coinvolte;
- Sarà cura ed onere di S.I.F.A. Soc. Cons. p.a. provvedere alla presa in carico gestione e smaltimento delle terre di scavo provenienti dai nostri lavori, come da Voi proposto nella nota del 09/02/2011 prot. 86;
- S.I.F.A. Soc. Cons. p.a. si impegna a realizzare, se necessario, e mantenere agibile a personale e mezzi, le strade e/o gli accessi agli impianti Snam Rete Gas ricollocati a seguito dei lavori in oggetto affinché gli stessi siano sempre e in qualunque momento, ai fini della sicurezza, facilmente raggiungibili;

In ogni caso, Snam Rete Gas S.p.A. si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione dell'opera in oggetto.

Evidenziamo fin d'ora che, poiché le preesistenti condotte trasportanti gas sono in pressione ed esercizio, ai fini della sicurezza, in prossimità della fascia di sicurezza delle stesse, nessun lavoro potrà essere intrapreso da chiunque, senza nostra preventiva autorizzazione. Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con il ris. responsabile dell'Unità Snam Rete Gas S.p.A. di Marghera - p.i. Pinzani 041/5389424 - che ci legge in copia, in modo tale da poter fornirVi l'assistenza necessaria.

Restando comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Snam**

Rete Gas

Distretto Nord Orientale

Il Responsabile

(Ing. Vincenzo Mauro Cannizzo)